



ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ZMĚNĚ STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Dne **31.1.2012** podala **Obec Nedrahovice**, se sídlem Nedrahovice 49, IČ 00242802 u zdejšího odboru životního prostředí žádost o povolení změny stavby vodního díla „**vodovodu a tlakové kanalizace**“ na pozemcích parcel.č. **459/13,633/1,459/6,619/1,651,636,637/1** v kat.území a obci **Nedrahovice** a na pozemcích parcel.ní číslo 265/1,1824,1923 v kat.území Jesenice u Sedlčan, před jejím dokončením, na kterou bylo vydáno stavební povolení dne **30.4.2010** pod č.j.: **ŽP/2178/2010/Ja**. Dnem podání žádosti bylo zahájeno řízení o změně stavby před jejím dokončením.

Předmětná změna stavby před jejím dokončením se týká upřesnění rozsahu povolené části stavby vodovodu a kanalizace a její rozšíření o sběrné čerpací jímky a vedlejší tlakové stoky v k.ú. a obci Nedrahovice.

SO 01 - Vodovod

Řad B	PE 100, SDR 11 D=63 mm	80,27 m
Řad C	PE 100, SDR 11 D=63 mm	226,96 m
Řad C-1	PE 100, SDR 11 D=63 mm	26,37 m
Řad D	PE 100, SDR 11 D=63 mm	129,27 m

SO 02 – Tlaková

Hlavní tlaková stoka A	PE 100, SDR 11 D=50 mm	91,75 m
Hlavní tlaková stoka B	PE 100, SDR 11 D=50 mm	285,71 m
	PE 100, SDR 11 D=63 mm	46,54 m
Hlavní tlaková stoka C	PE 100, SDR 11 D=50 mm	312,62 m
Hlavní tlaková stoka C-1	PE 100, SDR 11 D=50 mm	26,56 m
Hlavní tlaková stoka C-2	PE 100, SDR 11 D=50 mm	21,45 m
Hlavní tlaková stoka D	PE 100, SDR 11 D=50 mm	129,75 m
Hlavní tlaková stoka E	PE 100, SDR 11 D=50 mm	229,76 m

SO 03 – 1 Domovní sběrné čerpací jímky

Sběrná čerpací jímka bude provedena u každé připojované nemovitosti, vždy na pozemku vlastníka objektu. Celkem se jedná o 57 sběrných jímek, které budou vystrojeny kalovým vřetenovým čerpadlem s řezacím zařízením a s příslušnými armaturami a elektrodovým spínacím zařízením.

SO 03 – 2 Vedlejší tlakové stoky

Jedná se o tlakovou přípojnou kanalizaci, která svede splašky z jednotlivých sběrných jímek do hlavní uliční tlakové stoky. Tato kanalizace bude z potrubí PE 100, SDR 11 v profilech D= 40 a 50 mm. Napojení na hlavní tlakovou stoku bude zajištěno odbočnou elektrotvarovkou. Jedná se o 57 vedl.tlakových stok o celkové délce 744,24 m.

Odbor životního prostředí - vodní hospodářství Městského úřadu v Sedlčanech jako příslušný vodoprávní úřad podle § 106 odst.1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a jako speciální stavební úřad podle § 15 odst.1 písm.d) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) oznamuje zahájení řízení o změně stavby před jejím dokončením. Jelikož jsou vodoprávnímu úřadu známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, upouští ve smyslu § 112 odst.2 stavebního zákona od místního šetření a ústního jednání.

Účastníci řízení se mohou vyjádřit k podkladům pro doplnění, a to nejpozději do **10-ti dnů** od doručení tohoto oznámení o zahájení řízení, jinak k nim nebude přihlédnuto.

Ve stejné lhůtě mohou sdělit svá stanoviska dotčené orgány. Nechá – li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Z důvodu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, provádí se doručení veřejnou vyhláškou.

Podklady pro rozhodnutí jsou ve stejné lhůtě k nahlédnutí u odboru životního prostředí Městského úřadu v Sedlčanech (ve dnech pondělí a středa, jinak po telefonické dohodě).

Milada Janotová

referent odboru životního prostředí

Obdrží :

Účastníci řízení:

Obec Nedrahovice

Ostatní účastníci řízení (vlastníci pozemků, na kterých se má stavba provádět a vlastníci sousedních pozemků) veřejnou vyhláškou

Dotčené orgány:

Obecní úřad v Petrovicích – stavební úřad

KHS Stč.kraje se sídlem v Praze – ÚP Příbram, U Nemocnice 85, Příbram I

MěÚ Sedlčany, odbor dopravy a SH

Ostatní :

Povodí Vltavy, s.p. Závod Dolní Vltava, Grafická 36, Praha 5

NOVADUS, spol. s r.o., Čechovská 138, 261 80 Příbram I

Telefónica O2 Czech Republic a.s., Olšanská 2681/6, 130 84 Praha 3

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 02 Děčín 4

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce MěÚ Sedlčany a OÚ Nedrahovice a zveřejněno též způsobem umožňující dálkový přístup (na internetových stránkách) **po dobu 15-ti dnů**.

Datum vyvěšení:

Datum sejmutí:

.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
Razítko:

.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko: